

KTK-1131/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1131/1

Tanımı Çürütülen Yerlere Yonu Taşından En Az 25 Cm Kalınlıkta Düz, Eğri Veya Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	369,34	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	1274,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	567,45	0,00	0,00
2019	1091,14	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	1533,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	4725,58	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

KTK-1131/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak çürütülen yerlere yonu taşından en az 25 cm kalınlıkta düz, eğri veya farisili kaplama yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:İdarece verilecek talimata (orijinal örneğine) uygun olarak sökülmesi mümkün olmayan yerlerde önceden çürütülmüş ve yeri yıkanarak temizlenmiş olan taş yuvalarına etrafındaki sağlam olan taşlara zarar vermeden en az 25 cm kalınlıkta kaplama yapılması, taş kenarlarının yatak içinde kalan 10 cm'lik kısmının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısmının gayri muntazam olarak işlenmesi; idarece verilecek talimata uygun olarak önceden belirlenmiş taşçı aleti ile taşa yüz açılması, taşın kireç harcıyla yerine konularak şakülüne getirilmesi; işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yonu taşı bedeli ve nakli, kanal açılması, delik açılması, kenet-zivana demiri yapılması, kurşun dökülmesi, derz yapılması.

Ölçü:Poz KTK-1104/A8'deki gibidir.

(1)Asgari iki kenarı yerinde mevcut eski kaplama taşına birleşen yeni kaplama taşları, çürütülen yerlere yapılan imalat olarak kabul edilir ve ödemeler buna göre yapılır.

(2)Çürütmeli kaplama taşları klasik tuğla ile karışık yapıldığı takdirde yonu taşı kaplamanın yapıldığı kısım çürütmeli kaplamadan, tuğla kaplamalar ise ilgili pozlarından ödenir.

(3)Yonu taşı bedeli kullanılan taşın cinsine göre KTK-0227/1, KTK-0227/2, KTK-0227/3, KTK-0227/4 pozlarından uygun olanından ödenir.

KTK-1131/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.