

V.1883/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1883/2

Tanımı 44.000 Btu/h soğutma kapasitesinde salon tipi split klima

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2018	8083,32	500,00	250,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	5799,57	500,00	250,00
2020	8651,13	530,00	265,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	8050,85	500,00	250,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.1883/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Min 41.000 btu/h sođutma ve 42.000 btu/h ısıtma kapasitesinde,R410A gazıyla alıřacak,CE Belgeli, dijital sıcaklık gstergeli,nem alma fonksiyonlu ,yıkabilir filtreli ,uzaktan kumanda cihazlı,otomatik kanatık ayarlı cihaz olacaktır. Drenaj hattı fiyata dâhil deđildir.Nakliye ve montaj dâhil fiyatıdır.

V.1883/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.