

## 25.282.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.2502 (411-202)

**Tanımı** 1.000 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1024,48	386,79	193,40
2025-Kasım	1012,84	383,46	191,73
2025-Ekim	996,31	373,95	186,98
2025-Eylül	962,51	362,21	181,11
2025-Ocak	841,88	313,13	156,57
2024	628,50	237,25	118,63
2023-2	456,25	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	310,63	88,13	44,07
2022-3	227,59	56,88	28,44
2022-2	214,46	43,75	21,88
2022-1	163,13	43,75	21,88
2021	113,05	28,68	14,34
2020	92,66	23,51	11,76
2019	76,68	20,00	10,00
2018	59,50	13,30	6,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.282.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °C'a kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostatı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostatı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı (dış yüzeyin cm<sup>2</sup>'sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

## 25.282.2502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.282.2502		1000 W'lık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.