

25.282.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.2503 (411-203)

Tanımı 1.500 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1045,58	386,79	193,40
2025-Kasım	1033,68	383,46	191,73
2025-Ekim	1016,91	373,95	186,98
2025-Eylül	982,38	362,21	181,11
2025-Ocak	859,38	313,13	156,57
2024	641,00	237,25	118,63
2023-2	466,25	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	318,13	88,13	44,07
2022-3	232,94	56,88	28,44
2022-2	219,81	43,75	21,88
2022-1	166,88	43,75	21,88
2021	115,78	28,68	14,34
2020	94,90	23,51	11,76
2019	78,51	20,00	10,00
2018	61,00	13,30	6,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °C'a kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostatı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostatı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı (dış yüzeyin cm²'sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

25.282.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.282.2503		1500 W'lık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.