25.282.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.282.2505** **(411-205)**
Tanımı	3.000 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1188,79	386,79	193,40
2025-Kasım	1175,03	383,46	191,73
2025-Ekim	1156,68	373,95	186,98
2025-Eylül	1117,20	362,21	181,11
2025-Ocak	978,13	313,13	156,57
2024	729,75	237,25	118,63
2023-2	537,50	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	369,38	88,13	44,07
2022-3	273,16	56,88	28,44
2022-2	260,04	43,75	21,88
2022-1	195,00	43,75	21,88
2021	135,55	28,68	14,34
2020	111,11	23,51	11,76
2019	91,80	20,00	10,00
2018	76,50	13,30	6,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °C'a kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostatı fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostatı arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı (dış yüzeyin cm²'sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.2505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.282.2505		3000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.