25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.264.2112** **(176-312)**
Tanımı	Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 90 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31056,45	940,33	470,17
2025-Kasım	29630,96	932,25	466,13
2025-Ekim	28826,43	909,09	454,55
2025-Eylül	28830,01	880,60	440,30
2025-Ocak	24623,75	761,25	380,63
2024	21327,50	577,50	288,75
2023-2	14500,00	350,00	175,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9639,25	211,75	105,88
2022-3	5373,88	136,50	68,25
2022-2	5342,38	105,00	52,50
2022-1	3767,50	105,00	52,50
2021	2436,19	68,78	34,39
2020	2258,59	56,35	28,18
2019	1853,06	47,95	23,98
2018	1430,00	23,60	11,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.2112		Flanşlar arası 90 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.