25.264.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.264.2115** **(176-501)**
Tanımı	Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 31 cm, 10-32 Atü arası basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16375,39	470,16	235,08
2025-Kasım	15626,40	466,13	233,07
2025-Ekim	15202,27	454,55	227,28
2025-Eylül	15202,02	440,30	220,15
2025-Ocak	12984,76	380,63	190,32
2024	11239,50	288,75	144,38
2023-2	6853,50	175,00	87,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4708,06	105,88	52,94
2022-3	2698,80	68,25	34,13
2022-2	2679,90	52,50	26,25
2022-1	1893,00	52,50	26,25
2021	1225,30	34,39	17,20
2020	1158,79	28,19	14,10
2019	1007,02	23,98	11,99
2018	933,60	20,10	10,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.