35.110.5154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.5154** **(715-534)**
Tanımı	3x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	208510,38	4875,36	2437,68
2025-Kasım	206042,51	4833,53	2416,77
2025-Ekim	201637,91	4713,39	2356,70
2025-Eylül	199285,04	4565,68	2282,84
2025-Ocak	169760,88	3946,88	1973,44
2024	159100,00	8360,00	4180,00
2023-2	80920,00	8360,00	4180,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	65690,00	5220,00	2610,00
2022-3	47510,00	3370,00	1685,00
2022-2	46733,00	2590,00	1295,00
2022-1	35820,00	2590,00	1295,00
2021	21050,00	2590,00	1295,00
2020	18230,00	2590,00	1295,00
2019	17070,00	2590,00	1295,00
2018	13180,00	2040,00	1020,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5154		3x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	6,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	6,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.