25.266.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.266.2102**
Tanımı	10 m3/h debide Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39499,78	3694,15	1847,08
2025-Kasım	38685,96	3662,45	1831,23
2025-Ekim	38143,83	3571,44	1785,72
2025-Eylül	37107,76	3459,50	1729,75
2025-Ocak	32240,63	2990,63	1495,32
2024	36393,75	2268,75	1134,38
2023-2	27625,00	1375,00	687,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21019,38	831,88	415,94
2022-3	18089,50	536,25	268,13
2022-2	17965,75	412,50	206,25
2022-1	12687,50	412,50	206,25
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.266.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Paslanmaz AISI 304 gövdeli, Filtre aralığı 1-50 mikron, filtrelerin boyutu en az 20" olan, drenaj ve hava alma valfleri ile birlikte, filtreleri kolaylıkla değişebilen, çalışma basıncı 10 bar olan, demir tutucu elektrod içeren torba filtreler yıkama sonrasında da tesisatta kalıcı olmak üzere kullanılacaktır. Bag (torba) filtrelerin temini ve projesine uygun olarak montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.266.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.266.2102		10 m³/h debide (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.