25.264.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.264.2104** **(176-304)**
Tanımı	Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 40 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17196,65	537,34	268,67
2025-Kasım	16407,98	532,73	266,37
2025-Ekim	15962,49	519,48	259,74
2025-Eylül	15963,95	503,20	251,60
2025-Ocak	13635,00	435,00	217,50
2024	11805,00	330,00	165,00
2023-2	7505,00	200,00	100,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5158,50	121,00	60,50
2022-3	2955,88	78,00	39,00
2022-2	2937,88	60,00	30,00
2022-1	2072,50	60,00	30,00
2021	1339,46	39,30	19,65
2020	1225,00	32,20	16,10
2019	1038,25	27,40	13,70
2018	884,00	20,10	10,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.2104		Flanşlar arası 40 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.