25.290.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.290.1500**
Tanımı	Yoğuşmalı Kombi Baca Dirseği: Ölçü: Ad Hermetik cihazlar için TS EN 1856 standartlarına uygun, CE belgeli, İç cidarı PP, dış cidarı elektrostatik fırın boyalı alüminyum veya paslanmaz çelik malzemeden mamul konsantrik dirsek (45° veya 90°). Isıya dayanıkl
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.290.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yoğuşmalı Kombi Baca Dirseği: Ölçü: Ad
Hermetik cihazlar için TS EN 1856 standartlarına uygun, CE belgeli, İç cidarı PP, dış cidarı elektrostatik fırın boyalı alüminyum veya paslanmaz çelik malzemeden mamul konsantrik dirsek (45° veya 90°). Isıya dayanıklı contaları, montaj vidaları ve aksesuarları dahil, işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.290.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.