25.282.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.282.1406** **(409-406)**
Tanımı	6.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	68591,10	2931,01	1465,51
2025-Kasım	67857,27	2905,85	1452,93
2025-Ekim	66947,37	2833,63	1416,82
2025-Eylül	65538,15	2744,83	1372,42
2025-Ocak	54146,72	2372,81	1186,41
2024	46683,75	1797,50	898,75
2023-2	40033,59	1089,06	544,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27478,50	669,00	334,50
2022-3	17727,35	431,85	215,93
2022-2	17577,84	332,19	166,10
2022-1	12442,04	332,19	166,10
2021	8034,95	217,75	108,88
2020	5240,82	178,48	89,24
2019	3911,61	151,89	75,95
2018	3060,00	98,00	49,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.