25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.282.1407** **(409-407)**
Tanımı	10.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	117075,32	3196,20	1598,10
2025-Kasım	115816,70	3168,78	1584,39
2025-Ekim	114296,54	3090,00	1545,00
2025-Eylül	111919,44	2993,18	1496,59
2025-Ocak	92362,50	2587,50	1293,75
2024	79871,25	1960,00	980,00
2023-2	66975,00	1187,50	593,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35407,50	730,00	365,00
2022-3	20306,82	471,25	235,63
2022-2	20143,70	362,50	181,25
2022-1	14250,00	362,50	181,25
2021	9203,91	237,63	118,82
2020	6000,17	194,75	97,38
2019	4476,81	165,75	82,88
2018	3495,00	101,00	50,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.