

## 25.225.4029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4029 (165-929)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.500, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7084,13	412,28	206,14
2025-Kasım	7012,44	408,73	204,37
2025-Ekim	6815,76	398,58	199,29
2025-Eylül	6698,89	386,08	193,04
2025-Ocak	5858,75	333,75	166,88
2024	4856,50	252,75	126,38
2023-2	4155,63	153,13	76,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2953,13	94,38	47,19
2022-3	1793,44	60,94	30,47
2022-2	1779,38	46,88	23,44
2022-1	1171,88	46,88	23,44
2021	757,04	30,74	15,37
2020	526,09	25,20	12,60
2019	468,66	21,44	10,72
2018	399,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.4029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.4029		Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.