25.245.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.245.1107** **(173-107)**
Tanımı	273/5,0 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2408,64	738,83	369,42
2025-Kasım	2394,74	732,50	366,25
2025-Ekim	2349,39	714,29	357,15
2025-Eylül	2301,86	691,90	345,95
2025-Ocak	2112,00	598,13	299,07
2024	1967,63	453,75	226,88
2023-2	1535,88	275,00	137,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1120,63	166,38	83,19
2022-3	1060,25	107,25	53,63
2022-2	1035,50	82,50	41,25
2022-1	544,50	82,50	41,25
2021	322,21	54,04	27,02
2020	229,23	44,29	22,15
2019	207,21	37,68	18,84
2018	163,00	27,30	13,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1307		10" ----- 273,0x5,0 ----- 33,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,100000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.