

## 25.250.4506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.250.4506 (169-1216)

**Tanımı** Anma debisi: 10,0 m<sup>3</sup>/h, DN 40, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17684,33	2014,99	1007,50
2025-Kasım	15944,08	1997,70	998,85
2025-Ekim	15944,63	1948,05	974,03
2025-Eylül	15478,05	1887,00	943,50
2025-Ocak	13721,25	1631,25	815,63
2024	12227,50	1237,50	618,75
2023-2	9907,50	750,00	375,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8085,00	453,75	226,88
2022-3	6397,50	292,50	146,25
2022-2	6330,00	225,00	112,50
2022-1	3925,00	225,00	112,50
2021	2592,80	147,38	73,69
2020	2547,96	120,75	60,38
2019	2529,96	102,75	51,38
2018	2250,00	70,00	35,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

0

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.4506		Anma Debisi 10,0 M <sup>3</sup> /H, Dn 40 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.