

35.110.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.5204 (715-524)

Tanımı 4x3.200 A'e kadar lcu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az lcu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Açık tip güç şalterleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	232421,35	4875,36	2437,68
2025-Kasım	229668,61	4833,53	2416,77
2025-Ekim	224760,93	4713,39	2356,70
2025-Eylül	222149,13	4565,68	2282,84
2025-Ocak	189230,88	3946,88	1973,44
2024	176800,00	8360,00	4180,00
2023-2	99950,00	8360,00	4180,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	81550,00	5220,00	2610,00
2022-3	59090,00	3370,00	1685,00
2022-2	58305,00	2590,00	1295,00
2022-1	41830,00	2590,00	1295,00
2021	24390,00	2590,00	1295,00
2020	21060,00	2590,00	1295,00
2019	19690,00	2590,00	1295,00
2018	15720,00	2040,00	1020,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V işletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma rölesi,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5204		4x 3200A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	6,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	6,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.