25.245.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.245.1109** **(173-109)**
Tanımı	407/6,3 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4015,64	873,16	436,58
2025-Kasım	3993,89	865,68	432,84
2025-Ekim	3921,29	844,16	422,08
2025-Eylül	3847,54	817,70	408,85
2025-Ocak	3555,88	706,88	353,44
2024	3385,25	536,25	268,13
2023-2	2698,25	325,00	162,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1993,75	196,63	98,32
2022-3	1923,00	126,75	63,38
2022-2	1893,75	97,50	48,75
2022-1	900,50	97,50	48,75
2021	530,64	63,86	31,93
2020	374,24	52,34	26,17
2019	347,66	44,53	22,27
2018	222,00	32,60	16,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirilmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1325		16" ----- 406,4x6,3 ----- 62,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,100000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.