25.240.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.240.1113** **(167-513)**
Tanımı	Isı Gücü kcal/h: 60.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 8.000, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	109268,34	3196,20	1598,10
2025-Kasım	107828,16	3168,78	1584,39
2025-Ekim	106906,90	3090,00	1545,00
2025-Eylül	105010,73	2993,18	1496,59
2025-Ocak	87575,00	2587,50	1293,75
2024	64910,00	1960,00	980,00
2023-2	46800,00	1187,50	593,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33305,00	730,00	365,00
2022-3	20209,38	471,25	235,63
2022-2	20100,63	362,50	181,25
2022-1	12325,00	362,50	181,25
2021	7963,13	237,63	118,82
2020	6632,66	194,75	97,38
2019	4764,26	165,75	82,88
2018	3310,00	62,00	31,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcılı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.240.1113		Isı Gücü kcal/h 60.000 En Çok Hava Miktarı m³/h 8.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.