# 35.110.5156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.110.5156** **(715-536)** |
| Tanımı | 3x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 396482,74 | 5882,85 | 2941,43 |
| 2025-Kasım | 391778,81 | 5832,38 | 2916,19 |
| 2025-Ekim | 383415,65 | 5687,40 | 2843,70 |
| 2025-Eylül | 379007,63 | 5509,18 | 2754,59 |
| 2025-Ocak | 322816,50 | 4762,50 | 2381,25 |
| 2024 | 308600,00 | 19460,00 | 9730,00 |
| 2023-2 | 268700,00 | 19460,00 | 9730,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 219800,00 | 12160,00 | 6080,00 |
| 2022-3 | 159400,00 | 7860,00 | 3930,00 |
| 2022-2 | 157576,00 | 6040,00 | 3020,00 |
| 2022-1 | 94590,00 | 6040,00 | 3020,00 |
| 2021 | 55230,00 | 6040,00 | 3020,00 |
| 2020 | 47720,00 | 6040,00 | 3020,00 |
| 2019 | 44630,00 | 6040,00 | 3020,00 |
| 2018 | 36930,00 | 4770,00 | 2385,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.110.5156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.110.5156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.110.5156 | | 3x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 8,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.