25.290.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.290.1200**
Tanımı	Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Baca Dirseği: Ölçü:Ad TS EN 14471 ve TS EN 1856 standartlarına uygun, CE belgeli akış yönünü değiştirmek için kullanılan, iç cidarı PP, dış cidarı elektrostatik fırın boyalı alüminyum veya paslanmaz çelik malzemeden konsantrik
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.290.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Baca Dirseği: Ölçü:Ad
TS EN 14471 ve TS EN 1856 standartlarına uygun, CE belgeli akış yönünü değiştirmek için kullanılan, iç cidarı PP, dış cidarı elektrostatik fırın boyalı alüminyum veya paslanmaz çelik malzemeden konsantrik baca dirseği (45° veya 90°). Muflu geçme ağzı, sızdırmazlık contaları ve bağlantı kelepçesi dahil, işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.290.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.