

35.150.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.2214 (791-431/3)

Tanımı 5x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	500,11	105,00	52,50
2025-Kasım	493,03	104,10	52,05
2025-Ekim	476,43	101,50	50,75
2025-Eylül	464,88	98,33	49,17
2025-Ocak	399,01	85,00	42,50
2024	272,00	39,40	19,70
2023-2	223,00	20,70	10,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	172,00	12,90	6,45
2022-3	159,00	8,30	4,15
2022-2	156,66	6,35	3,18
2022-1	80,50	6,35	3,18
2021	46,00	4,85	2,42
2020	31,80	4,40	2,20
2019	33,00	4,20	2,10
2018	28,30	3,30	1,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1 kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.2214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.2214		5x10 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,160000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.