

25.288.5703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.288.5703 (193-703)
Tanımı	Ø=160, Kompozit astar baca
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4681.38	1202.05	601.03
2025-Kasım	4635.54	1191.75	595.88
2025-Ekim	4508.63	1162.11	581.06
2025-Eylül	4417.79	1125.70	562.85
2025-Ocak	3854.38	973.13	486.57
2024	3242.50	737.50	368.75
2023-2	2116.88	446.88	223.44
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1557.00	273.25	136.63
2022-3	1163.01	176.31	88.16
2022-2	1122.33	135.63	67.82
2022-1	825.63	135.63	67.82
2021	577.98	88.89	44.45
2020	388.38	72.84	36.42
2019	304.71	61.99	31.00
2018	235.00	33.00	16.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bacalar için olan: TS EN 1443, TS EN 1859, TS EN 14471, TS EN 13216-1 standartlarına göre imal edilmiş ve baca gazı sıcaklığı 250 ° ve altındaki bacalarda uygulanan, Ulusal Teknik Onayı (UTO) na uygun olarak G işaretlemesi veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)ne uygun olarak CE işaretlemesine haiz, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş, baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) ?

Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Paratoner tanıma dâhil değildir.

25.288.5703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5703		Ø 160 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.