

## 25.288.5705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.288.5705</b>	<b>(193-705)</b>
<b>Tanımı</b>	Ø=200, Kompozit astar baca	
<b>Birimi</b>	m	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5475.35	1336.39	668.20
2025-Kasım	5421.61	1324.93	662.47
2025-Ekim	5272.95	1291.98	645.99
2025-Eylül	5167.73	1251.50	625.75
2025-Ocak	4509.38	1081.88	540.94
2024	3800.00	820.00	410.00
2023-2	2483.13	496.88	248.44
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1831.00	303.50	151.75
2022-3	1370.20	195.81	97.91
2022-2	1325.01	150.63	75.32
2022-1	971.88	150.63	75.32
2021	680.74	98.71	49.35
2020	456.39	80.89	40.45
2019	369.24	68.84	34.42
2018	283.00	33.00	16.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Bacalar için olan: TS EN 1443, TS EN 1859, TS EN 14471, TS EN 13216-1 standartlarına göre imal edilmiş ve baca gazı sıcaklığı 250 ° ve altındaki bacalarda uygulanan, Ulusal Teknik Onayı (UTO) na uygun olarak G işaretlemesi veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)ne uygun olarak CE işaretlemesine haiz, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş, baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) ?

Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Paratoner tanıma dâhil değildir.

## 25.288.5705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5705		Ø 200 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1.800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1.800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.