

25.288.5713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.288.5713	(193-713)
Tanımı	Ø=500, Kompozit astar baca	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10550.90	1672.21	836.11
2025-Kasım	10445.89	1657.88	828.94
2025-Ekim	10156.45	1616.66	808.33
2025-Eylül	9966.90	1566.00	783.00
2025-Ocak	8706.25	1353.75	676.88
2024	7418.75	1026.25	513.13
2023-2	4883.13	621.88	310.94
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3656.63	379.13	189.57
2022-3	2764.94	244.56	122.28
2022-2	2708.50	188.13	94.07
2022-1	1950.63	188.13	94.07
2021	1367.81	123.28	61.64
2020	903.95	101.03	50.52
2019	703.59	85.96	42.98
2018	547.00	33.00	16.50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bacalar için olan: TS EN 1443, TS EN 1859, TS EN 14471, TS EN 13216-1 standartlarına göre imal edilmiş ve baca gazı sıcaklığı 250 ° ve altındaki bacalarda uygulanan, Ulusal Teknik Onayı (UTO) na uygun olarak G işaretlemesi veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)ne uygun olarak CE işaretlemesine haiz, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş, baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) ?

Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Paratoner tanıma dâhil değildir.

25.288.5713 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5713		Ø 500 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2.300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2.300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.