35.110.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.1751** **(715-1701)**
Tanımı	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6276,16	463,23	231,62
2025-Kasım	6202,93	459,25	229,63
2025-Ekim	6069,21	447,84	223,92
2025-Eylül	5992,23	433,80	216,90
2025-Ocak	5108,30	375,00	187,50
2024	4490,00	187,00	93,50
2023-2	3010,00	98,00	49,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2480,00	61,00	30,50
2022-3	1800,00	39,40	19,70
2022-2	1789,97	30,30	15,15
2022-1	1040,00	30,30	15,15
2021	580,00	21,60	10,80
2020	494,00	21,60	10,80
2019	450,00	20,70	10,35
2018	334,00	16,30	8,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1751		4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.