

35.110.1857 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.1857 (715-1807)

Tanımı 4x1.250 A'e kadar lcu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az lcu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	80491.70	1000.55	500.28
2025-Kasım	79536.10	991.98	495.99
2025-Ekim	77838.94	967.31	483.66
2025-Eylül	76947.83	937.00	468.50
2025-Ocak	65537.30	810.00	405.00
2024	59130.00	287.00	143.50
2023-2	40110.00	151.00	75.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	33390.00	94.00	47.00
2022-3	24360.00	60.50	30.25
2022-2	24338.35	46.50	23.25
2022-1	14950.00	46.50	23.25
2021	8310.00	33.20	16.60
2020	7040.00	33.20	16.60
2019	6400.00	31.90	15.95
2018	4270.00	25.20	12.60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1857 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

35.110.1857 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1857		4 x 1250 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1.300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1.300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.