

## 35.150.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1409 (791-509)

**Tanımı** 1x50 mm<sup>2</sup> kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	402.20	74.89	37.45
2025-Kasım	396.41	74.24	37.12
2025-Ekim	382.99	72.40	36.20
2025-Eylül	373.78	70.13	35.07
2025-Ocak	320.75	60.63	30.32
2024	210.00	9.90	4.95
2023-2	179.00	5.20	2.60
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	140.00	3.25	1.63
2022-3	132.00	2.10	1.05
2022-2	130.74	1.60	0.80
2022-1	73.00	1.60	0.80
2021	40.70	1.20	0.60
2020	27.30	0.95	0.48
2019	26.70	0.90	0.45
2018	20.50	0.70	0.35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, H07Z1 tipi kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

## 35.150.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1409		1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.