

35.195.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1210 (790-210)

Tanımı 3 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8888.01	1209.49	604.75
2025-Kasım	8785.09	1198.04	599.02
2025-Ekim	8594.69	1169.19	584.60
2025-Eylül	8475.14	1132.80	566.40
2025-Ocak	7231.35	978.95	489.48
2024	5090.00	624.00	312.00
2023-2	3760.00	328.00	164.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3060.00	205.00	102.50
2022-3	2610.00	132.00	66.00
2022-2	2574.90	101.00	50.50
2022-1	1880.00	101.00	50.50
2021	985.00	77.00	38.50
2020	683.00	70.00	35.00
2019	497.00	59.50	29.75
2018	427.00	46.70	23.35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1210		3 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1.500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1.500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0.070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.