

## 25.255.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.255.3005 (174-611)

**Tanımı** 10 atmosfer İşletme Basıncında: 150 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, deęişebilir diyaframlı genişleme deposu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10717.62	1997.64	998.82
2025-Kasım	10512.63	1980.49	990.25
2025-Ekim	10351.14	1931.26	965.63
2025-Eylül	10064.66	1870.74	935.37
2025-Ocak	8739.16	1617.19	808.60
2024	6914.88	1225.00	612.50
2023-2	4940.03	742.19	371.10
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3250.50	456.25	228.13
2022-3	2822.64	294.54	147.27
2022-2	2747.87	226.56	113.28
2022-1	1384.97	226.56	113.28
2021	967.52	148.51	74.25
2020	728.48	121.74	60.87
2019	654.48	103.60	51.80
2018	487.30	21.70	10.85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.255.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 13831'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) üretilmiş, atmosfere kapalı genişleme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran değiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stiro, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik metod ile boyanıp fırınlanacaktır. Genişleme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum vb.) tankın komple işyerinde temini ve montajı.

Not: 1- PED 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 litre kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

8 Atmosfer İşletme Basıncında:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.255.3005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.