

25.288.5605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Poz No | 25.288.5605 (193-605) |
| Tanımı | Ø=225, Seramik hava atıkgaz sistemi |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisi |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 10185.81 | 2860.38 | 1430.19 |
| 2025-Kasım | 9964.75 | 2835.83 | 1417.92 |
| 2025-Ekim | 10066.25 | 2765.34 | 1382.67 |
| 2025-Eylül | 9795.54 | 2678.68 | 1339.34 |
| 2025-Ocak | 8115.63 | 2315.63 | 1157.82 |
| 2024 | 6586.25 | 1753.75 | 876.88 |
| 2023-2 | 4082.50 | 1062.50 | 531.25 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 2976.88 | 654.38 | 327.19 |
| 2022-3 | 1920.43 | 422.50 | 211.25 |
| 2022-2 | 1822.93 | 325.00 | 162.50 |
| 2022-1 | 1372.50 | 325.00 | 162.50 |
| 2021 | 954.93 | 213.06 | 106.53 |
| 2020 | 653.26 | 174.64 | 87.32 |
| 2019 | 516.80 | 148.63 | 74.32 |
| 2018 | 371.00 | 36.30 | 18.15 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1, TS EN 13063-2+A1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş hermetik (C tipi) cihazların ortak bacası olarak kullanılabilen, seramik baca borusu, kombi bağlantı adaptör takımı, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğunlaşma toplayıcısı, beton temel elemanı, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, paslanmaz çelik mesafe tutucu bilezik, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE uygunluk işaretli ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajı. ?

Not: ?Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.288.5605 | | Ø 225 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2.000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 3.500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 3.500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.