

35.110.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.1452 (715-1402)

Tanımı 3x1.250 A'e kadar lcu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az lcu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	64706.19	799.05	399.53
2025-Kasım	63937.98	792.20	396.10
2025-Ekim	62573.68	772.50	386.25
2025-Eylül	61857.43	748.30	374.15
2025-Ocak	52684.58	646.88	323.44
2024	47630.00	323.00	161.50
2023-2	35140.00	170.00	85.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	29240.00	106.00	53.00
2022-3	21330.00	68.50	34.25
2022-2	21312.75	52.50	26.25
2022-1	12390.00	52.50	26.25
2021	6890.00	37.20	18.60
2020	5840.00	37.20	18.60
2019	5310.00	35.70	17.85
2018	3930.00	28.20	14.10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az % 50 Icu değeri ne eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

35.110.1452 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1452		3 x 1250 A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1.000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.