

35.110.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.1651 (715-1601)

Tanımı 4x400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25749.63	664.73	332.37
2025-Kasım	25445.08	659.03	329.52
2025-Ekim	24900.89	642.63	321.32
2025-Eylül	24609.13	622.50	311.25
2025-Ocak	20964.03	538.13	269.07
2024	18830.00	261.00	130.50
2023-2	9540.00	137.00	68.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	7920.00	85.50	42.75
2022-3	5770.00	55.00	27.50
2022-2	5748.77	42.30	21.15
2022-1	4290.00	42.30	21.15
2021	2390.00	30.20	15.10
2020	2030.00	30.20	15.10
2019	1880.00	29.00	14.50
2018	1390.00	22.90	11.45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bađımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics deđeri en az % 50 Icu deđerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

35.110.1651 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1651		4 x 400 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.800000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.