25.255.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.255.1303** **(174-403)**
Tanımı	20 Litre, Silindirik Havalandırma deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1487,41	96,50	48,25
2025-Kasım	1456,20	95,68	47,84
2025-Ekim	1436,30	93,30	46,65
2025-Eylül	1397,48	90,38	45,19
2025-Ocak	1214,38	78,13	39,07
2024	900,63	59,38	29,69
2023-2	682,19	35,94	17,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	518,13	21,88	10,94
2022-3	323,44	14,06	7,03
2022-2	320,16	10,79	5,40
2022-1	198,29	10,79	5,40
2021	128,15	7,04	3,52
2020	95,30	5,76	2,88
2019	72,74	4,91	2,46
2018	58,00	1,85	0,93

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm sacdan uç kısımları hafif bombeli silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanşlı veya rakorlu olarak teçhizata bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre).
Kenarları en az 40x40x4 mm'lik köşebent demirinden ve gövdesi 3 mm'lik demir sacdan genleşme deposunun, imali, içten ve çapraz en az 20 mm'lik boru ile takviyesi, 2 mm'lik demir sacdan taşma kapı, 10x15 cm katranlaşmış ahşap kadronlardan mesnedi, bütün demir kısımlarının her iki yüzünün iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzünden lastik contalı ve kelebek tipi cıvatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menşeli kapağı, nefesliği, taşma kabının pis su tesisatına bağlanması, (Boru bedeli ve projesine uygun 50 kg/m³ yoğunlukta, en az 5 cm kalınlıkta camyünü levha ile yalıtılması bedeli hariç.) Tesisata flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (Tip Projesine göre) (Değerler depo ölçüsüne bağlı olarak değişebilir). (Demir imalat BFT 15.550.1202 diğer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.255.1303		20 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.