35.110.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.1253** **(715-1203)**
Tanımı	3 x 630A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26754,31	731,89	365,95
2025-Kasım	26438,01	725,60	362,80
2025-Ekim	25872,48	707,58	353,79
2025-Eylül	25568,50	685,40	342,70
2025-Ocak	21781,80	592,50	296,25
2024	19450,00	187,00	93,50
2023-2	9110,00	98,00	49,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7570,00	61,00	30,50
2022-3	5520,00	39,40	19,70
2022-2	5507,97	30,30	15,15
2022-1	4820,00	30,30	15,15
2021	2680,00	21,60	10,80
2020	2270,00	21,60	10,80
2019	2100,00	20,70	10,35
2018	1550,00	16,30	8,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1253 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1253		3 x 630A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,900000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.