35.110.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.1254** **(715-1204)**
Tanımı	3 x 800A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36615,53	799,05	399,53
2025-Kasım	36181,98	792,20	396,10
2025-Ekim	35408,69	772,50	386,25
2025-Eylül	34996,64	748,30	374,15
2025-Ocak	29811,18	646,88	323,44
2024	26700,00	187,00	93,50
2023-2	14330,00	98,00	49,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11920,00	61,00	30,50
2022-3	8690,00	39,40	19,70
2022-2	8675,97	30,30	15,15
2022-1	5970,00	30,30	15,15
2021	3320,00	21,60	10,80
2020	2810,00	21,60	10,80
2019	2600,00	20,70	10,35
2018	1920,00	16,30	8,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1254		3 x 800A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.