35.110.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.1302** **(715-1252)**
Tanımı	3 x 1250A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	54763,55	799,05	399,53
2025-Kasım	54113,79	792,20	396,10
2025-Ekim	52958,68	772,50	386,25
2025-Eylül	52350,09	748,30	374,15
2025-Ocak	44588,58	646,88	323,44
2024	40270,00	323,00	161,50
2023-2	28020,00	170,00	85,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23310,00	106,00	53,00
2022-3	17000,00	68,50	34,25
2022-2	16978,75	52,50	26,25
2022-1	11240,00	52,50	26,25
2021	6250,00	37,20	18,60
2020	5300,00	37,20	18,60
2019	4820,00	35,70	17,85
2018	3570,00	28,20	14,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1302		3 x 1250A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.