35.115.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.115.5108**
Tanımı	AFDD + MCB / 2P / 25 / 6
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB): (Ölçü: Ad.)
Tesisatlarda meydana gelen toprak, seri ve paralel ark hatalarının algılanarak yangın riskinin önlenmesi amacıyla kullanılan TS EN 62606 standardına uygun AFDD ile en az 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, B veya C çalışma eğrisinde olan, termik ve manyetik koruma yapan, TS EN 60898-1 ve standartlarına uygun MCB nin kombine edilmesiyle oluşturulan MCB kombineli ark hatası algılama cihazının, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmesi, temini, montajı, test ve devreye alınması ve etiketlenmesi ile her nev'i malzeme ve işçilik dahil.
MCB (Miniatur Circuit Breaker): Minyatür Devre Kesici
AFDD (Arc Fault Detection Device) : Ark Hatası Algılama Cihazı
Tür / Kutup / Anma Akımı (A) / En az Kısa Devre Akımı (kA)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.