35.115.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.115.5210**
Tanımı	AFDD + RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A / Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO): (Ölçü: Ad.)
Tesisatlarda meydana gelen toprak, seri ve paralel ark hatalarının algılanarak yangın riskinin önlenmesi amacıyla kullanılan TS EN 62606 standardına uygun AFDD ile en az 6 kA kısa devre kesme kapasiteli, B veya C çalışma eğrisinde olan, termik ve manyetik koruma yapan, A koruma sınıfı kaçak akım koruma özellikli, TS EN 61009-1, TS EN 61009-2-1 standardına uygun aşırı akım korumalı kaçak akım devre kesicinin (RCBO) kombine edilmesiyle oluşturulan ark hatası algılama cihazının, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmesi, temini, montajı, test ve devreye alınması ve etiketlenmesi ile her nev'i malzeme ve işçilik dahil.

AFDD (Arc Fault Detection Device) : Ark Hatası Algılama Cihazı
RCBO (Residual Current Breaker with Overcurrent Protection) : Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici
Tür / Kutup / Anma Akımı (A) / En az Kısa Devre Akımı (kA) / Artık Akım Eşiği (mA) / Artık Akım Koruma Sınıfı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.