

35.140.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.5102 (727-803)

Tanımı 3x35 sç/16 mm², TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	267,43	131,24	65,62
2025-Kasım	264,19	130,13	65,07
2025-Ekim	256,11	126,88	63,44
2025-Eylül	249,26	122,91	61,46
2025-Ocak	214,49	106,25	53,13
2024	174,00	86,00	43,00
2023-2	125,00	45,20	22,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	90,50	28,20	14,10
2022-3	77,50	18,20	9,10
2022-2	72,85	14,00	7,00
2022-1	39,60	14,00	7,00
2021	25,80	10,70	5,35
2020	22,30	9,70	4,85
2019	21,30	9,30	4,65
2018	15,30	7,35	3,68

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1' e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YAVV (NAYY) (Ölçü: m) BFT No 35.140.3100 ile aynı (Faz ve nötr iletkenleri alüminyumdur)

35.140.5102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.5102		3 x 35 sç/ 16 mm ² / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.