35.140.5305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.5305** **(727-1005)**
Tanımı	3 x 70 sç/ 35 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	455,36	179,88	89,94
2025-Kasım	449,50	178,34	89,17
2025-Ekim	435,31	173,91	86,96
2025-Eylül	424,03	168,45	84,23
2025-Ocak	364,56	145,63	72,82
2024	311,00	133,00	66,50
2023-2	232,00	69,50	34,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	171,00	43,20	21,60
2022-3	149,00	27,90	13,95
2022-2	141,96	21,40	10,70
2022-1	76,50	21,40	10,70
2021	48,60	16,40	8,20
2020	41,70	14,90	7,45
2019	39,80	14,30	7,15
2018	32,50	11,30	5,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.5305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.5305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.5305		3 x 70 sç/ 35 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,140000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,270000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.