35.170.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.170.3050** **(742-1550)**
Tanımı	Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı / Led Armatürler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1761,64	0,00	0,00
2025-Kasım	1745,03	0,00	0,00
2025-Ekim	1719,53	0,00	0,00
2025-Eylül	1666,84	0,00	0,00
2025-Ocak	1417,00	0,00	0,00
2024	1090,00	0,00	0,00
2023-2	670,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	549,00	0,00	0,00
2022-3	465,00	0,00	0,00
2022-2	422,40	0,00	0,00
2022-1	324,00	0,00	0,00
2021	202,00	0,00	0,00
2020	183,00	0,00	0,00
2019	174,00	0,00	0,00
2018	145,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Armatürlerin acil durumlarda da çalışmasını sağlamak için armatürlere monte edilen, projesinde belirtilen acil durum aydınlatma ışık şiddeti değerini projesine göre 3 saate kadar sağlayan, yüksek sıcaklık tipi Ni-cd bataryası, şarj ünitesi ve durum led inden oluşan, led armatür driverları ile uyumlu, TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22, TS EN 61347-1, TS EN 61347-2-13 standartlarına göre onaylı olduğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanıp sertifikalandırılmış acil durum aydınlatma kitinin işyerine temini, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi. Bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklı KRMU kodlu NiCd tip olmalı, beyan kapasitesini 50°C de sağlamalıdır. Bataryaların ayrıca EN 61951-1 standardına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından test edilip belgelendirilmiş olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.3050 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.170.3050		Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı / Led Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.