

35.105.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.105.1507 (724-107)
Tanımı	630 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1764,49	265,20	132,60
2025-Kasım	1744,35	262,93	131,47
2025-Ekim	1706,26	256,39	128,20
2025-Eylül	1682,00	248,35	124,18
2025-Ocak	1435,51	214,69	107,35
2024	554,00	65,50	32,75
2023-2	457,00	34,30	17,15
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	373,00	21,40	10,70
2022-3	236,00	13,80	6,90
2022-2	232,14	10,60	5,30
2022-1	156,00	10,60	5,30
2021	88,00	7,55	3,77
2020	88,00	7,55	3,78
2019	81,50	7,25	3,63
2018	65,00	5,70	2,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.105.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V'ta 100 kA, kaidesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dâhil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120 kA için birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyafı Polyester).

35.105.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.105.1507		630 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.