35.100.6500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.6500** **(705-100)**
Tanımı	Gömme tip sac tablolar (Ölçü: Adet, İhzarat: %60) (TS EN 61439-1/2) Not: Tip testleri yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir
Birimi	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT No 35.100.6400'ün tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: BFT No 35.100.6400'ün aynıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.