

35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.100.6502 (705-102)

Tanımı 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4273,69	852,34	426,17
2025-Kasım	4224,85	844,26	422,13
2025-Ekim	4132,53	823,93	411,97
2025-Eylül	4069,85	798,30	399,15
2025-Ocak	3475,78	689,88	344,94
2024	2470,00	327,00	163,50
2023-2	1510,00	172,00	86,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1160,00	107,00	53,50
2022-3	778,00	69,00	34,50
2022-2	761,40	53,00	26,50
2022-1	382,00	53,00	26,50
2021	301,00	37,70	18,85
2020	270,00	30,90	15,45
2019	265,00	26,40	13,20
2018	197,00	20,80	10,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT No 35.100.6400'ün tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir. Ölçü: BFT No 35.100.6400'ün aynıdır.

35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6502		0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.