35.110.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.110.1151** **(715-1101)**
Tanımı	3 x 400 A'e kadar, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17892,79	664,73	332,37
2025-Kasım	17681,84	659,03	329,52
2025-Ekim	17302,96	642,63	321,32
2025-Eylül	17096,28	622,50	311,25
2025-Ocak	14566,43	538,13	269,07
2024	12940,00	187,00	93,50
2023-2	5930,00	98,00	49,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4920,00	61,00	30,50
2022-3	3580,00	39,40	19,70
2022-2	3560,97	30,30	15,15
2022-1	2570,00	30,30	15,15
2021	1430,00	21,60	10,80
2020	1210,00	21,60	10,80
2019	1120,00	20,70	10,35
2018	829,00	16,30	8,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.1151		3 x 400 A'e kadar, Icu 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,800000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.