# 25.240.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.240.1107** **(167-507)** |
| Tanımı | Isı Gücü kcal/h: 20.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 3.000, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 59276,33 | 2269,76 | 1134,88 |
| 2025-Kasım | 58497,59 | 2250,29 | 1125,15 |
| 2025-Ekim | 57988,88 | 2194,35 | 1097,18 |
| 2025-Eylül | 56953,08 | 2125,59 | 1062,80 |
| 2025-Ocak | 47512,50 | 1837,50 | 918,75 |
| 2024 | 35217,50 | 1392,50 | 696,25 |
| 2023-2 | 25893,75 | 843,75 | 421,88 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 18403,75 | 516,25 | 258,13 |
| 2022-3 | 10851,88 | 333,13 | 166,57 |
| 2022-2 | 10775,00 | 256,25 | 128,13 |
| 2022-1 | 6631,25 | 256,25 | 128,13 |
| 2021 | 4282,25 | 167,94 | 83,97 |
| 2020 | 3559,09 | 137,63 | 68,82 |
| 2019 | 2651,55 | 117,13 | 58,57 |
| 2018 | 1830,00 | 39,90 | 19,95 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.240.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcılı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.240.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.240.1107 | | Isı Gücü kcal/h 20.000 En Çok Hava Miktarı m³/h 3.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.