

35.115.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.1554

Tanımı In: 12 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1912,55	399,54	199,77
2025-Kasım	1891,09	396,10	198,05
2025-Ekim	1849,41	386,26	193,13
2025-Eylül	1820,91	374,15	187,08
2025-Ocak	1555,44	323,44	161,72
2024	1230,00	110,00	55,00
2023-2	650,00	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	529,00	35,90	17,95
2022-3	368,00	23,20	11,60
2022-2	362,32	17,80	8,90
2022-1	282,00	17,80	8,90
2021	159,00	12,70	6,35
2020	149,00	10,40	5,20
2019	148,00	9,95	4,98
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Motor koruma şalterleri, esas olarak motorların ON/OFF şeklinde manuel olarak kontrolünü sağlarlarken kısa devre, aşırı yük ve faz hatasına karşı termik ve manyetik koruma gerçekleştiren, termik ayar sahasına sahip olan, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1 standartlarına uygun, CE işareti ile piyasaya arz edilmiş cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı

Not: In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi.

35.115.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.1554		In: 12 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.