35.125.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1112** **(718-112)**
Tanımı	3 x 800 A e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947 -4-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	86202,83	1806,55	903,28
2025-Kasım	85181,86	1791,05	895,53
2025-Ekim	83361,65	1746,54	873,27
2025-Eylül	82392,99	1691,80	845,90
2025-Ocak	70183,90	1462,50	731,25
2024	62680,00	206,00	103,00
2023-2	22470,00	108,00	54,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18700,00	67,00	33,50
2022-3	15190,00	43,10	21,55
2022-2	15176,69	33,10	16,55
2022-1	10040,00	33,10	16,55
2021	5580,00	23,60	11,80
2020	5580,00	23,60	11,80
2019	5070,00	22,60	11,30
2018	3380,00	17,80	8,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

AC3 sınıfı, koruyucu röleleri bulunmayan ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dâhil. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1112		3 x 800 A e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.