35.125.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1532**
Tanımı	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Minyatür Röle: (Ölçü: Ad.)
Kilitlenebilir test butonu ve göstergesi olan, en az IP40 koruma seviyeli, TS EN 61810-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş rölenin soket dahil temini, montajı ve işler halde teslimi.
Tür / Kontak adedi / Pin Adedi / Akım (A) / Çalışma Gerilimi (V) / Gerilim Türü (AC veya DC)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.